

प्रेषक:-

पत्र संख्या- 244

दिनांक 30/6/21

अग्निशामन पदाधिकारी,
ह0 बाँका,

सेवा में,

प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बाँका

विषय:- आपके अधिष्ठान में रखे गये अग्निशामक यंत्रों का जॉच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके अधिष्ठान में रखे जाने वाले अग्निशामन यंत्रों की जॉच अग्निशामालय ह0 बाँका में आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जॉच की गयी ये उपर्युक्त एवं सक्रिय पाये गये।

1. A B C FIRE Extinguisher 9 अइइ 4 k.g
2. CO₂ Type 4 अइइ 4.5 k.g
3. Fire BUCKET (बाल्टी) 3 अइइ
4. साधारण कम्बल 4 अइइ

यह प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि समय - समय पर उन उपकरणों का भली-भाँति संधारण करते रहेंगे तथा जॉच की तिथि 30/6/21 से 29/6/22 दिनांक अगले वर्ष तक के लिए यह प्रमाण-पत्र मान्य होगा। पुन इसकी जॉच करा लेंगे। कभी भी किसी समय औचक निरीक्षण के समय यंत्रों वे रख रखाव में कमी पाये जाने पर इसे रद्द कर दिया जायेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
कपिल पाण्डेय
अग्निशामालय अधीक्षक
बाँका